

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ЭТО ООО УК "ЮУ КЖСИ"

Юртаев Д. А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО УК "ЮУ КЖСИ"

Троянов И. В.

АКТ

общего осеннего осмотра здания

« 7 » ноября 2023 г.

ул. Бейвеля 44

Адрес:

ООО УК "ЮУ КЖСИ", город Челябинск

Общие сведения по строению:

Год постройки

2013

Год и вид последнего ремонта

ноябрь 2018г.

Косметический ремонт подъездов

Материал стен:

Железобетонные панели

Серия типового проекта дома

001-9.2011

Количество квартир

119

Количество подъездов -

3

Число этажей

11

Наличие подвалов -

есть

Общая площадь:

6955.2

в том числе жилая площадь:

6018.3

нежилая площадь

Результат осмотра строения, проведенные испытания:

визуальный осмотр _____

Комиссия в составе:

председателя - директора Троянова И. В.,

членов комиссии - начальника эксплуатационно-технического отдела Юртаева Д. А.,

начальника участка №2 Зиятдиновой Ю. А., инженера - строителя Константиновой В. В.,

инженера - теплотехника Костюнина В. И., инженера-энергетика Лозянова В. А.,

произвела осмотр вышеуказанного дома, строения, основных его конструкций, оборудования, элементов внешнего благоустройства

и установила следующее:

Результаты осмотра

Строительных конструкций и инженерного оборудования

№№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. измер.	всего объем	Оценка состояния, краткое содержание, описание дефекта и причины его возникновения	объем выявленного дефекта	Требуется ремонта объем конструкции, %	Решение комиссии о необходимости ремонта (каждого элемента в конструкции)
	Фундаменты:						

1	ленточные из бетонного блока	м		хорошее			
	под отдельные опоры	шт		хорошее			
2	Стены:						
	наружные	кв.м.		хорошее			
	внутренние	кв.м.		хорошее			
	столбы	шт.					
	колонны	шт.					
	металлические связи	м.					
3	Фасады:						
	отделка стен	кв.м.		хорошее			
	стыки панелей (межпанельные швы)	м		хорошее			
	балконы	шт.					
	карнизы	п/м					
	эркеры	кв.м.					
	лоджии	шт.	119	хорошее			
	приямки	шт/кв.м.	2	требуется ремонт прямков и спусков			
	цоколь	кв.м.	62.25				
пожарные лестницы	шт.						
4	Водосточные устройства:						
	трубы	м					
	воронки и отливы	шт.	6	хорошее			
	линейные открытия	м					
	внутренние водостоки	шт./м	216	хорошее			
	оконные отливы	шт/м	208	хорошее			
5	Крыши:						
	несущие конструкции (деревянные)	кв.м.					
	покрытие кровли	кв.м.	846.4	хорошее			
	парапеты	кв.м.		хорошее			
	ограждение кровли	м.	113.4	хорошее			
	снегозадержание	м.					
слуховые окна	шт.	27	хорошее				
	Чердачное помещение:						
	выходы на чердак(кровлю)						

6	- люки чердачного перекрытия	шт	3	хорошее			
	- двери будок выхода	шт	3				
	утепление	кв.м.	846.4	хорошее			
	изоляция трубопровода отопления на чердаке	м					
	вентиляционные шахты	шт	12	удовл.			
	расширительные баки	шт					
	ходовые доски	м					
	вентиляционные вытяжки	шт	12				
7	Перекрытие:						
	чердачное	кв.м.	846.4	хорошее			
	междуэтажное (деревянное)	кв.м.					
8	надподвальное	кв.м.	846.4	хорошее			
	Перегородки:						
	деревянные	кв.м.					
9	несгораемые	кв.м.					
	Окна и двери:						
	окна и балконные двери	шт.	327				
10	витрины	шт.					
	Лестничные клетки:						
	марши (деревянные)	шт.					
	площадки (деревянные)	кв.м.					
	перила	м.	210	хорошее			
	окна	шт	57	хорошее			
	остекление окон	кв.м.					
	входные двери	шт/кв.м.	3	хорошее			
тамбурные двери	шт/кв.м.	6	хорошее				
11	Крыльца	шт/кв.м	3	требуется ремонт			
	Подвалы:						
	входы в подвал	шт/кв.м	2	хорошее			
изоляция трубопроводов	м		удовлетворительное				
подвальные окна	шт	12	хорошее				

12	Элементы благоустройства:					
	отмостка	кв.м		частично нарушена гидроизоляция		27% ремонт
	площадки у подъездов	кв.м		провалы асфальта		20% ремонт
	проезжая часть дворов:	кв.м		хорошее		
	асфальт, брусчатка	кв.м		хорошее		
	бульжник, щебенка	кв.м				
	газон и территория	кв.м		требуется газонное ограждение		
	домовые указатели	шт				
домовые фонари	шт	5	хорошее			
13	Печи и очаги:	шт				
инженерное оборудование						
1	Центральное отопление:					
	отопительные приборы МОП	шт	30	удовлетворительно		
	трубопроводы:					
	- чердак	м	-			
	- подвал	м	84	удовлетворительно		
	- стояки и магистрали по квартирам	м	1755	удовлетворительно		
запорная арматура	шт	30	удовлетворительно			
2	Тепловые узлы:	шт	1	удовлетворительно		
	бойлеры	шт	1	удовлетворительно		
	Приборы учета тепловой энергии и ГВС	шт	1	удовлетворительно		
	трубопроводы	м	122	удовлетворительно		
	запорная арматура	шт	13	удовлетворительно		
	манометры	шт	8	удовлетворительно		
	термометры	шт	8	удовлетворительно		
	грязевики	шт	2	удовлетворительно		
	изоляция	м	50	удовлетворительно		
помещение теплового узла	кв.м.	16	удовлетворительно			
3	Горячее водоснабжение:					
	вентили	шт	32	удовлетворительно		
	бойлеры	шт	1	удовлетворительно		
	трубопроводы					
	- чердак	м	-			

	- подвал	м	134	удовлетворительно			
	- стояки	м	570	удовлетворительно			
	запорная арматура	шт	16	удовлетворительно			
	Водопровод:						
	Помещение водомерного узла	кв.м.					
	Водомерный узел	шт	1	удовлетворительно			
	Приборы учета ХВС	шт	1	удовлетворительно			
	трубопровод						
	- чердак	м	-				
	- подвал(под полом)	м	126	удовлетворительно			
	- стояки и разводка по квартирам	м	226	удовлетворительно			
4	запорная арматура	шт	16	удовлетворительно			
	приборы в МОП:						
	- смесители	шт	-				
	- водопроводные краны	шт	-				
	- смывные бачки	шт	-				
	- умывальники	шт	-				
	- раковины	шт	-				
	- ванны	шт	-				
	Канализация:						
	трубопровод						
	- магистрали	м	90	удовлетворительно			
5	- стояки	м	560	удовлетворительно			
	- фановые стояки	шт	16	удовлетворительно			
	- колпаки на стояках	шт	-				
	унитазы в МОП	шт	-				
	Вентиляция:						
6	вентиляционные шахты	шт/куб.м	10	удовлетворительно			
	колпаки над вент.каналами	шт	10	удовлетворительно			
	вентиляторы	шт	-				

7	Электрооборудование:						
	Помещение электросчетчиков	кв.м.	6	хорошее			
	Счетчики (общ. Дом.)	шт	3	хорошее			
	световая эл.проводка	м					
	силовая эл.проводка	м					
	вводные устройства	шт	4	хорошее			
	э/щиты	шт	30	хорошее			
	светильники / выключатели:						
	- чердак и подвал	шт	60/14	хорошее			
- лестничные клетки	шт	30	хорошее				
8	Лифты	шт	3	хорошее			
9	Мусоропроводы	шт	нет				
10	Коллективные телевиз. антенны на крыше	шт	3	хорошее			

Помимо внешнего осмотра произведены:

1. Вскрытие конструкции для определения их технического состояния не вскрывались
2. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования производилась процессе подготовки к зиме
3. Требуется ремонт отмостки, спусков в подвал.
4. Требуется ремонт входных групп
5. Требуется ямочный ремонт асфальтного покрытия.

Председатель комиссии: _____ Троянов И. В.

Члены комиссии:

Юртаев Д. А.

Зиятдинова Ю. А.

Константинова В. В.

Костюнин В. И.

Лозянов В. А.