

«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор ООО УК "ЮУ КЖСИ"

Антонов П.А.



Директор ООО УК "ЮУ КЖСИ"
Биктемиров А.К.

АКТ

общего весеннего осмотра здания

«30» 04 2026 г.

Адрес: ул. Береговая, 2

ООО УК "ЮУ КЖСИ", город Челябинск

Общие сведения по строению:

Год постройки

2025

Год и вид последнего ремонта

Материал стен:

Железобетонные панели

Серия типового проекта дома

Количество квартир

Количество подъездов -

7

Число этажей

6

Наличие подвалов -

есть

Общая площадь:;

в том числе жилая площадь:

нежилая площадь

#ЗНАЧ!

Результат осмотра строения, проведенные испытания:

визуальный осмотр

Комиссия в составе: председателя- директора Биктемирова А.К. и членов комиссии , произвела осмотр вышеуказанного дома

строения,

Результаты осмотра

Строительных конструкций и инженерного оборудования

№№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. измер.	всего объем	Оценка состояния, краткое содержание, описание дефекта и причины его возникновения	объем выявленного дефекта	Требуется ремонта объем конструкции, %	Решение комиссии о необходимости ремонта (каждого элемента в конструкции)
1	Фундаменты:						
	ленточные из бетонного блока	м		Удовлетворительное			
	под отдельные опоры	шт					
2	Стены:						
	наружные	кв.м.		Удовлетворительное			
	внутренние	кв.м.		Удовлетворительное			
	столбы	шт.					

	колонны	шт.					
	металлические связи	м.					
3	Фасады:						
	отделка стен	кв.м.		Удовлетворительное			
	стыки панелей (межпанельные швы)	м					
	балконы	шт.		Удовлетворительное			
	карнизы	п/м		Удовлетворительное			
	эркеры	кв.м.					
	лоджии	шт.					
	приямки	шт/кв.м.		Удовлетворительное			
	цоколь	кв.м.					
	пожарные лестницы	шт.					
4	Водосточные устройства:						
	трубы	м		Удовлетворительное			
	воронки и отливы	шт.		Удовлетворительное			
	линейные открытия	м					
	внутренние водостоки	шт./м					
	оконные отливы	шт/м					
5	Крыши:						
	несущие конструкции	кв.м.		Удовлетворительное			
	покрытие кровли	кв.м.		Удовлетворительное			
	парапеты	кв.м.		Удовлетворительное			
	ограждение кровли	м.					
	снегозадержание	м.					
	слуховые окна	шт.					
6	Чердачное помещение:						
	выходы на чердак(кровлю)		7				
	- люки чердачного перекрытия	шт	7				
	- двери будок выхода	шт	7				
	утепление	кв.м.					
	изоляция трубопровода отопления на чердаке	м					

	вентиляционные шахты	шт		Удовлетворительное			
	расширительные баки	шт		Удовлетворительное			
	ходовые доски	м					
	вентиляционные вытяжки	шт					
7	Перекрытие:						
	чердачное	кв.м.		Удовлетворительное			
	междуэтажное	кв.м.					
	надподвальное	кв.м.					
8	Перегородки:						
	деревянные	кв.м.					
	несгораемые	кв.м					
9	Окна и двери:						
	окна и балконные двери	шт.		Удовлетворительное			
	витрины	шт.					
10	Лестничные клетки:						
	марши	шт.		Строительные недостатки МОП			Ремонт по гар.
	площадки	кв.м.		МОП			Ремонт по гар
	перила	м.					
	окна	шт		Удовлетворительное			
	остекление окон	кв.м.					
	входные двери	шт/кв.м.	7	Вх двери 1п ниже уровня пола			Ремонт по гар
	тамбурные двери	шт/кв.м.	7				
	Крыльца	шт/кв.м	7	Контруклон пола вх группы 3п			Ремонт по гар
11	Подвалы:						
	входы в подвал	шт/кв.м	7	затопление подв. гр. водами			Ремонт по гар
	изоляция трубопроводов	м					
	подвальные окна	шт					
	Элементы благоустройства:						
	отмостка	кв.м		Удовлетворительное			
	площадки у подъездов	кв.м		Удовлетворительное			
	проезжая часть дворов:	кв.м		Удовлетворительное			

12	асфальт, брусчатка	кв.м		Удовлетворительное			
	булыжник, щебенка	кв.м		Удовлетворительное			
	газон и территория	кв.м		Удовлетворительное			
	домовые указатели	шт		Удовлетворительное			
	домовые фонари	шт		Удовлетворительное			
13	Печи и очаги:	шт					
инженерное оборудование							
1	Центральное отопление:						
	отопительные приборы МОП	шт					
	трубопроводы:						
	- чердак	м					
	- подвал	м					
	- стояки и магистрали по квартирам	м					
	запорная арматура	шт					
2	Тепловые узлы:	шт	2				
	приставки ГВС	шт					
	Приборы учета тепловой энергии и ГВС	шт	2	Удовлетворительное			
	трубопроводы	м		Удовлетворительное			
	запорная арматура	шт		Удовлетворительное			
	манометры	шт		Удовлетворительное			
	термометры	шт		Удовлетворительное			
	грязевики	шт		Удовлетворительное			
	изоляция	м		Удовлетворительное			
	помещение теплового узла	кв.м.		затопление ИТП-2. гр. водами			Ремонт по гар.
3	Горячее водоснабжение:						
	вентили	шт					
	бойлеры (теплообменники)	шт		Удовлетворительное			
	трубопроводы						
	- чердак	м					
	- подвал	м					
	- стояки	м					
	запорная арматура	шт					
	Водопровод:						
	Помещение водомерного узла	кв.м.					

4	Водомерный узел	шт		Удовлетворительное			
	Приборы учета ХВС	шт	1	Удовлетворительное			
	трубопровод						
	- чердак	м					
	- подвал(под полом)	м					
	- стояки и разводка по квартирам	м					
	запорная арматура	шт					
	приборы в МОП:						
	- смесители	шт		Удовлетворительное			
	- водопроводные краны	шт		Удовлетворительное			
	- смывные бачки	шт					
	- умывальники	шт					
	- раковины	шт		Удовлетворительное			
	- ванны	шт					
5	Канализация:						
	трубопровод						
	- магистрали	м		Удовлетворительное			
	- стояки	м		Удовлетворительное			
	- фановые стояки	шт		Удовлетворительное			
	- колпаки на стояках	шт					
6	унитазы в МОП	шт					
	Вентиляция:						
	вентиляционные шахты	шт/куб.м		Удовлетворительное			
	колпаки над вент.каналами	шт		Удовлетворительное			
7	вентиляторы	шт					
	Электрооборудование:						
	Помещение электрощитовой	кв.м.		Удовлетворительное			
	Счетчики (общ. Дом.)	шт		Удовлетворительное			
	световая эл.проводка	м		Удовлетворительное			
	силовая эл.проводка	м		Удовлетворительное			
	вводные устройства	шт		Удовлетворительное			
	э/щиты	шт		Удовлетворительное			
	светильники / выключатели:						
	- чердак и подвал	шт		Удовлетворительное			

	- лестничные клетки	шт		Удовлетворительное			
8	Лифты	шт	7	Удовлетворительное			
9	Мусоропроводы	шт	нет				
10	Коллективные телевиз. антенны на крыше	шт	нет				

Председатель комиссии: _____ Биктемиров А.К. Члены комиссии: _____ Антонов П.А.
 _____ Атласкин Е.В.
 _____ Лозьянов В.А.

