

«СОГЛАСОВАНО»

Технический директор ООО УК "ЮУ КЖСИ"

Антонов П.А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО УК "ЮУ КЖСИ"

Биктемиров А.К.

АКТ

общего весеннего осмотра здания

«30 » 04 2026 г.

Адрес: ул. Светлая, 1

ООО УК "ЮУ КЖСИ", город Челябинск

Общие сведения по строению:

Год постройки

2014

Год и вид последнего ремонта

Материал стен:

из ячеистых блоков

Серия типового проекта дома

Количество квартир

60

Количество подъездов -

3

Число этажей

5

Наличие подвалов -

есть

Общая площадь:;

5757,8

в том числе жилая площадь:

2372

нежилая площадь

3385,8

Результат осмотра строения, проведенные испытания:

визуальный осмотр

Комиссия в составе: председателя- директора Биктемирова А.К. и членов комиссии произвела осмотр вышеуказанного дома,

основных его

Результаты осмотра

Строительных конструкций и инженерного оборудования

№№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Ед. измер.	всего объем	Оценка состояния, краткое содержание, описание дефекта и причины его возникновения	объем выявленного дефекта	Требуется ремонта объем конструкции, %	Решение комиссии о необходимости ремонта (каждого элемента в конструкции)
1	Фундаменты:						
	ленточные из бетонного блока	м		хорошее			
	под отдельные опоры	шт		хорошее			
2	Стены:						
	наружные	кв.м.		хорошее			
	внутренние	кв.м.		хорошее			
	столбы	шт.					

	колонны	шт.				
	металлические связи	м.				
3	Фасады:					
	отделка стен	кв.м.		хорошее		
	стыки панелей (температурные швы)	м				
	балконы	шт.				
	карнизы	п/м				
	эркеры	кв.м.				
	лоджии	шт.				
	приямки	шт/кв.м.		разрушение облицовки приямков		Ремонт
	цоколь	кв.м.		разрушение облицовки входов в подвалы		Ремонт
	пожарные лестницы	шт.				
4	Водосточные устройства:					
	трубы	м		хорошее		
	воронки и отливы	шт.		хорошее		
	линейные открытия	м				
	внутренние водостоки	шт./м		хорошее		
	оконные отливы	шт/м		хорошее		
5	Крыши:					
	несущие конструкции	кв.м.				
	покрытие кровли	кв.м.		Негерм. кр м/п (2п.) и тех эт(3п)		Ремонт
	парапеты	кв.м.		Трещины в основании (1,2п)		Ремонт
	ограждение кровли	м.		Ржавчина на огр. кровли		
	снегозадержание	м.				
	слуховые окна	шт.				
	Чердачное помещение:					
	выходы на чердак(кровлю)					
	- люки чердачного перекрытия	шт				
	- двери будок выхода	шт		хорошее		
	утепление	кв.м.				

6	изоляция трубопровода отопления на чердаке	м					
	вентиляционные шахты	шт		Разрушение облицовочной штукатурки			
	расширительные баки	шт					
	ходовые доски	м					
	вентиляционные вытяжки	шт					
7	Перекрытие:						
	чердачное	кв.м.		хорошее			
	междуэтажное	кв.м.		хорошее			
	надподвальное	кв.м.		хорошее			
8	Перегородки:						
	деревянные	кв.м.					
	несгораемые	кв.м					
9	Окна и двери:						
	окна и балконные двери	шт.		Удовлетворительное			
	витрины	шт.					
10	Лестничные клетки:						
	марши	шт.		Требуется Косм.рем.моп			косм. рем
	площадки	кв.м.		Требуется Косм.рем.моп			косм, рем
	перила	м.		хорошее			
	окна	шт		Удовлетворительное			
	остекление окон	кв.м.		хорошее			
	входные двери	шт/кв.м.	3	хорошее			
	тамбурные двери	шт/кв.м.	3	хорошее			
	Крыльца	шт/кв.м	3	Част разруш напольн плитки			Ремонт
11	Подвалы:						
	входы в подвал	шт/кв.м		част. разрушение облицовки			Ремонт
	изоляция трубопроводов	м		хорошее			
	подвальные окна	шт		хорошее			
	Элементы благоустройства:						

12	отмостка	КВ.М		Част разрушение			Ремонт
	площадки у подъездов	КВ.М		Част провалы трот плитки			Ремонт
	проезжая часть дворов:	КВ.М		хорошее			
	асфальт, брусчатка	КВ.М		Удовлетворительное			
	булыжник, щебенка	КВ.М					
	газон и территория	КВ.М		Удовлетворительное			
	домовые указатели	шт	3	Удовлетворительное			
	домовые фонари	шт	3	хорошее			
13	Печи и очаги:	шт					
инженерное оборудование							
1	Центральное отопление:						
	отопительные приборы МОП	шт	22	хорошее			
	трубопроводы:						
	- чердак	м					
	- подвал	м		хорошее			
	- стояки и магистрали по квартирам	м		хорошее			
	запорная арматура	шт		хорошее			
2	Тепловые узлы:	шт	1				
	приставки ГВС	шт					
	Приборы учета тепловой энергии и ГВС	шт	1	хорошее			
	трубопроводы	м		хорошее			
	запорная арматура	шт	70	хорошее			
	манометры	шт	21	хорошее			
	термометры	шт	9	хорошее			
	грязевики	шт	6	хорошее			
	изоляция	м		хорошее			
	помещение теплового узла	КВ.М.		хорошее			
3	Горячее водоснабжение:						
	вентили	шт					
	бойлеры (теплообменники)	шт		хорошее			
	трубопроводы						
	- чердак	м					
	- подвал	м		хорошее			
	- стояки	м		хорошее			

	запорная арматура	шт		хорошее			
4	Водопровод:						
	Помещение водомерного узла	кв.м.					
	Водомерный узел	шт					
	Приборы учета ХВС	шт	1	хорошее			
	трубопровод						
	- чердак	м					
	- подвал(под полом)	м		хорошее			
	- стояки и разводка по квартирам	м		хорошее			
	запорная арматура	шт		хорошее			
	приборы в МОП:						
	- смесители	шт		хорошее			
	- водопроводные краны	шт		хорошее			
	- смывные бачки	шт					
	- умывальники	шт					
	- раковины	шт					
	- ванны	шт					
5	Канализация:						
	трубопровод						
	- магистрали	м		хорошее			
	- стояки	м		хорошее			
	- фановые стояки	шт	12				
	- колпаки на стояках	шт					
6	унитазы в МОП	шт					
	Вентиляция:						
	вентиляционные шахты	шт/куб.м		Нет защиты вентшахт от птиц			Ремонт
	колпаки над вент.каналами	шт		Вибрации при сильн ветре			Ремонт
7	вентиляторы	шт					
	Электрооборудование:						
	Помещение электрощитовой	кв.м.		хорошее			
	Счетчики (общ. Дом.)	шт	5	хорошее			
	световая эл.проводка	м		хорошее			
	силовая эл.проводка	м		хорошее			
	вводные устройства	шт	2	хорошее			

	э/щиты	шт	20	хорошее			
	светильники / выключатели:			хорошее			
	- чердак и подвал	шт	10	хорошее			
	- лестничные клетки	шт	64	хорошее			
8	Лифты	шт	3	хорошее			
9	Мусоропроводы	шт	нет	нет			
10	Коллективные телевиз. антенны на крыше	шт		нет			

Председатель комиссии: _____ Биктемиров А.К. Члены комиссии: _____ Антонов П.А.

_____ Атласкин Е.В.

_____ Лозьянов В.А.
